Legende Heizung

Heizung Vorlauf	Ausdehnungsgefäß
Heizung Rücklauf	Wohnungsstation
Pumpe	Fußbodenheizung Verteiler
Doppelpumpe	Weiche Hydraulische
Absperrarmatur	Heizkörper
Absperrventil	Wärmetauscher
Absperrklappe	Siphon
Absperrschieber	Thermometer
Rückschlagklappe	Manometer
Schmutzfänger	Temperatur-Außenfühler
Rohrtrenner	Entlüftungsventil
Sicherheitsventil	Fallleitung abgehend
Strangregulierventil	Fallleitung ankommend
Absperrarmatur Motorantrieb	Steigleitung nach oben führend
Kappenventil	Steigleitung von unten führend
Dreiwegeventil	Fallleitung Durchgang
Wärmemengenzähler	Steigleitung Durchgang

010 B_WC_D 21 °C 1330 W
012 B_WC_H 21 °C 1203 W
021 B_WC_D_Vorraum 21 °C 403 W
022 B_WC_H_Vorraum 21 °C 401 W
028 B_Flur 15 °C 1328 W
025 B_Abstell. 15 °C 132 W
019 B_WC bfr 21 °C 354 W
024 B_Aufzug 14 °C
018 B_Foyer 1.1 15 °C 320 W
002 TRH 1 15 °C 3294 W
023 B_Vorraum 15 °C
004 K_Großtagespflege 1 21 °C 1559 W
003 K_Großtagespflege 2 21 °C 2242 W
001 B_Bühne 20 °C 4979 W
005 B_Foyer 15 °C 1257 W
009 K_Flur 21 °C 1031 W
011 B_Flur 1 15 °C
029 B_Bar 20 °C 2666 W
006 N_Lager 15 °C 1472 W
016 K_Toilette 21 °C 212 W
008 B_Verwaltung 20 °C 821 W
015 Wärmepumpe 22.3 °C
013 N_Garage 15 °C 1036 W
020 Brennofen -1.1 °C
027 B_Küche 20 °C
026 B_Flur 2 20 °C
014 B_WC bfr 21 °C 441 W
007 TRH 2 15 °C 1682 W
017 B_Lager 15 °C 281 W

Leitungsführung in Abhangdecke

Bohrungen Erdsonden gemäß Vorgabe Brunnenbauer

PLANAUSGABE:

Datum	Kürzel	Bauherr	Architekt	Bau	Elektro	Sanitär	Gutachter	Statik

* als Datei

Index	Name	Datum	Änderung
F			
E			
D			
C			
B			
A	bay	03.03.23	Anpassung an neue Grundrisse

Bauherr
Bezirksamt Wandsbek
Schloßstraße 60
22041 Hamburg

Bauvorhaben
Umbau und Sanierung Bürgerhaus Meiendorf
Saseler Straße 21, 22145 Hamburg

Architekt
Kai Luetkens Architektur
Budapesterstrasse 47
20359 Hamburg

Burnickl Ingenieure
Vom Gebäude zum Erlebnis
Burnickl Ingenieur GmbH
Flughafenstraße 54a
22335 Hamburg
Tel.: +49 40308387370
hamburg@burnickl.com

Planbezeichnung
Ausführung Heizung
Grundriss Erdgeschoss

Planstand						
	Gezeichnet:	bay	Datum:	22.02.2023	Plangröße:	1189x841
	Geprüft:	eit	Datum:	22.02.2023	Index:	A
	Stand Architekt:	31.01.2023	Planlfr.:			

Maßstab: 1:50

Dateiname: 210822056_LP5_HZG_GR_00