



LEGENDE

- | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|
| | Absperrarmaturen | | Thermometer |
| | Einstellorgan | | Manometer |
| | Regelventil mit Motorantrieb | | Temperaturmessgerät |
| | Dreizehventil mit Motorantrieb | | Sicherheitstemperaturwächter |
| | Rückschlagorgan | | Fühler |
| | Schutzfänger | | Vorlauf Versorger |
| | Pumpe | | Rücklauf Versorger |
| | Regler für Druckregelung | | Vorlauf Kundenanlage |
| | Wärmemengenzähler | | Rücklauf Kundenanlage |
| | Rauchmelder | | Außenluft (AUL) |
| | Kanalschalldämpfer | | Fortluft (FOL) |
| | Dachventilator | | Abluft (ABL) |
| | Platzhalter allgemein | | Zuluft (ZUL) |

- Heizungsleitungen in der Sohle als isolierte Stahlfernwärmeleitung
- Regelung Lüftung im jeweiligen Lüftungsgerät auf dem Dach
- Zugang zum Dach über Flur vor dem Technikraum
- Kanaldämmung auf dem Dach -> 2x 100 mm + wasserdichter Blechmantel

Bauherr: Sprinkenhof GmbH Borchstraße 8 • 2095 Hamburg	Datum: 2025-01-08 C. Venzel	Blatt: 1 von 1	Objekt: Deichthorkasematte 1-10
Bemerkung: Übersichtsschema Heizung / Lüftung			
Zeichner: DTK_TGA_05_4001_SC_HL			
Prüfer: IPH			
Index: Änderungen			