



C - C




A - A

- Tür EG 4
- Tür vom notwendigen Flur / Trepperraum zur Fahrzeughalle
- Ausbau der alten 2tlg. Türanlage, Einbau einer neuen 2tlg. Türanlage als verglaste Aluminium-Rohrrahmentür
- T30-2 RS, Feststellung über Handschalter (HS) zuschaltbare, Rauchmelder gesteuerte Haftmagnete (HM), Rauchmeldezentrale (RMZ), 2 externe Rauchmelder (RM), Unterbrechtaster für Haftmagnete (UT)
- Gefährdungsbeurteilung wegen Offenhaltung der Tür zur Fahrzeughalle durch den Nutzer (vgl. CO- und Gas-Warnanlage mit Aufschaltung auf die Türsteuerung über potentialfreien Kontakt)
- Tür im Alarmweg (elektromagnetische Feststellung zur Fahrzeughalle nicht möglich, da die Türen im Alarmfall stets in die Offenhaltung gebracht wurden)
- Rohbauöffnung gem. Musterbaubeschreibung >= B / H: 126 x 213,5 cm, die Höhe ist durch die Einbausituation jedoch vorgegeben und geringer als 213,5 cm.
- Symmetrische Teilung von Stand- und Gangflügel
- Profilverbreiterung unten zum Trittschutz
- Vollpankfunktion
- Verglasung VSG, Durchsturzicherheit
- Kennzeichnungsbereich auf Verglasung durch satinierte Folie in Augenhöhe
- Bandseite: Standflügel mit horizontalem, breitem Stoßgriff / Gangflügel mit Druckergarnitur
- Bandgegenseite: Betätigungssange zur Türöffnung auf Stand- und Gangflügel ohne PZ
- Türanlage vorgeübelt für elektronische Zutrittskontrolle (ZK) der Systemausführung IF-800 Online Offline gemäß „Zutrittslösungen Feuerwehr Hamburg“ von Interflex entsprechend beiliegendem Prospekt
- Schwere Bänder
- Anforderung durch die Benutzung: extreme Beanspruchung
- Türdicker U-Form
- Oberfläche Aluminium Natur
- Keine Anforderungen an den Einbruchschutz



Grundriss



B - B

ARCHITEKT SEBASTIAN LADEWIG SCHULWEG 20 20259 HAMBURG TEL. 040-40188260 ladewig@einneubau.de			
Bauherr: Sprinkentof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg		Bauvorhaben Technik- und Umweltschutzwache (F32) Neuhöfer Brückenstraße 2, 21107 Hamburg	
Nutzer: Berufsfeuerwehr Hamburg		Maßnahme Erneuerung Türanlagen	
Datum		Name	
Erstellt 06.04.2023		SL	
Maßstab: 1:40		Planinhalt Neubau Türanlage EG 4, Variante 3	
		16520_Neu_TEG4_V3	