

Sprinkenhof GmbH | Postfach 10 57 25 | 20039 Hamburg

An
alle Bewerber*innen/Bieter*innen
des Gewerks: Trockenbau

Ihr Ansprechpartner

Name: Christian Perz
Fon: 040 33954-362
E-Mail: Christian.perz@sprinkenhof.de
Zeichen: Perzch

11. Mai 2022

Bauvorhaben: Neubau Kinderschutzhaus
Gewerk: Trockenbau
Vergabenummer: Trocken_KiZ_040
Submission/Angebotsabgabe: 16.06.2022 / 10:00Uhr

Bieterinformationsschreiben Nr. 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen Ihrer Angebotserstellung ist folgende Bieterinformation zu beachten:

Pos. 1.14: Welche Länge soll angeboten werden?

Hier wurde die falsche Einheit eingesetzt, es sind 280m

Pos. 1.16: Was genau soll hier angeboten werden? Abmessung? Wand oder Decke?


Durchführungen durch Wände, d = bis 70mm für Leitungen

Pos. 1.19: Wie hoch soll die Aufkantung sein?

130 mm

Pos. 1.21: Welche Abmessung und Form soll angeboten werden?

Rund bis d = 100 mm



Pos. 1.22: Wie soll die Verstärkung aussehen? Abmessung?

OSB-Platte 60/60 mm

Pos. 1.24: Wie ist die Abmessung?

60/60 mm

Pos. 1.25: Wie ist die Abmessung bzw. der Durchmesser der Säule?

S. Grundris s4 x 45/17,5; 6 x 30/17,5; 2 x 2,20/17,5

Pos. 1.27: Wie ist die Abmessung? Beplankung 2 x 25 mm oder gesamt 25 mm?

Beplankung insgesamt 25 mm. Hier wurde eine falsche Einheit angegeben, es handelt sich um 37,6 m. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

1,5*0,3; 0,3*0,3; 1,22*0,43; 0,93*0,32; 1,90*0,9; 0,72*1,65; 0,28*0,28; 1,3*0,32; 1,0*0,4; 0,33*0,33;
0,25*0,4; 0,98*0,38; 0,38*1,3; 1,3*0,37; 0,73*0,38; 0,28*1,28; 0,365*0,125;
0,93*0,38; 0,575*1,50; 0,375*1,3; 0,73*0,38; 1,05*0,38; 0,38*1,3; 0,3*0,3; 1,35*0,3; 0,93*0,37;
1,3*0,38; 1,35*0,3

Die Regelung dieses Bieterinformationsschreibens ist Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen und damit Ihres Angebotes.

Freundliche Grüße

Sprinkenhof GmbH

i.V. Christian Perz

i.V. Ronnie Schultz

