



LEGENDE BRANDSCHUTZ

Brandschutzkonzept BS-23-109 vom 18.01.2024  
erstellt durch Ingenieurgesellschaft Stürzl mbH

(R) EI 90 | F90-AB  
R 90 | F90-AB  
(R) EI 30 | F30-B  
stf

Feuerbeständig  
Hoch Feuerhemmend  
Feuerhemmend  
stoßfest

(R) EI 90 | F90-AB  
R 90 | F90-AB  
stf

Feuerbeständig  
Hoch Feuerhemmend  
Feuerhemmend  
stoßfest

(R) EI 90 | F90-AB  
R 90 | F90-AB  
stf

Feuerbeständig  
Hoch Feuerhemmend  
Feuerhemmend  
stoßfest

R  
S  
D  
Ph-Rd | T30-RS

Rauchdicht  
Selbstschließend  
Dichtschließend  
feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend

1.RW  
2.RW  
NAG  
NAS

erster Rettungsweg  
zweiter Rettungsweg  
Notausgang  
Notausstieg

Gebäudeklasse 3

LEGENDE PLAN

Magerbetonauffüllung

Mauerwerk

Mauerwerk als nichttragende Auffüllung

Stahlbeton

Stahlbeton WU

Beton unbewehrt

Holzbois

CK-Leichtbauwände

WdA Mineralwolle gem. GEG-Nachweis

WdA druckfest gem. GEG-Nachweis

BD Bodendurchbruch

D0 Deckendurchbruch

WD Wanddurchbruch

UD Unterdurchbruch

Strangbezeichnung

Rohboden- / Rohdeckenversprung

Fertigboden- / Fertigdeckenversprung

OKFF Oberkante Fertigfußboden

OKRF Oberkante Rohfußboden

UKRD Unterkante Rohdecke

KB Kernbohrung

BKB Bodendurchbruch-Kernbohrung

DKB Deckendurchbruch-Kernbohrung

MR/M Mitte Bohrung

S Sanitär

L Lüftung

H Heizung

E Elektro

BE Bodeneinlauf

ZK Zugangskontrolle

ZC Zahlen-Codierung

PSG Panik-Stangengriff

AHD Abhangende

BH Brüstungshöhe

BB Bodenbelag

DB Deckenbelag

RH Rohhöhe

LH lichte Höhe

FL Fliesen

FLVKI Feinsteinzeug (alternativ: Vollklinkerplatten)

L Linoleum

PF Betonsteinpflaster

Änderungswolke

Klärungswolke

DIESE PLANUNG GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER GEPRÜFTE STATIK, DEM GEG- UND SWS-NACHWEIS SOWIE DER ABGESTIMMTEN SCHAL-, BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANUNG.

AUFLAGEN AUF DER BAUGENEHMIGUNG, RELEVANTE DIN-VORSCHRIFTEN SOWIE BODENGUTACHTEN SIND ZU BEACHTEN.

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. UNSTIMMKHEITEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN.

ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSMASSE AB OKFF.

BAUNULL ± 0.00 = +2.65 m NHN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

ERDGESCHOSS - BODENBELÄGE 709-5-A02

FEINSTEINZEUG R12  
Fahrzeughalle

Argelith Farbe gem. Bemusterung; marrost.  
Rechteck 195 x 98 mm, Stärke 15 mm, R12  
WUNSCH DER FEUERWEHR HAMBURG:  
FALLS DOCH VERFÜGBAR -  
VOLLKLINKERPLATTE

FLIESEN  
Rutschfestigkeitsklasse gem. Angabe in  
Grundriss bzw. Raumtuch

Fabrikat und Farbe gem. Bemusterung

FLIESEN  
R10 abbleitfähig

Fabrikat und Farbe gem. Bemusterung

INDUSTRIEPARKETT  
Rutschfestigkeitsklasse gem. Angabe in  
Grundriss bzw. Raumtuch

Fabrikat und Farbe gem. Bemusterung

INDEX

ART DER ÄNDERUNG

DATUM

GEZEICHNET

GEPRÜFT

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

WP3

-

BAUHERR:

Hamburgische Immobiliengesellschaft  
für Polizei- und Feuerwehrgebäude mbH & Co. KG  
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

vertreten durch  
Sprinkenhof GmbH  
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg

BAUVORHABEN:

Neubau FF Moorborg  
Moorburger Elbdeich 223  
21079 Hamburg

GRUNDRISS ERDGESCHOSS - BODENBELÄGE

PROJEKT-NR.: 709

MASZSTAB: 1:50

BLATT: 709-5-A02

GEZ.: BAU

DATUM: 24.03.2025

Architekturbüro  
Pflügelbauer & Scheffczyk  
Pflügelbau | Rutenberg 52 | 22539 Hamburg  
Tel. +49 (0)40 - 69 65 65 40 | Fax +49 (0)40 - 69 65 65 429  
www.pfluegelbauer.de

PROJEKT-NR.: 709  
MASZSTAB: 1:50  
BLATT: 709-5-A02  
GEZ.: BAU  
DATUM: 24.03.2025

H/B = 890 / 950 (0.85m<sup>2</sup>)